

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養 ☐更換濾心

日期: 112年 2月 21日

地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
教學大樓	1	1F-1107(教教室內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	88	
	2	1F-1106(學務處內)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	26	
	3	1F-1104(總務處後走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	9	
	4	1F-1101(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	111/2						0	0	0	0	5	
	5	2F-1209(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	14	
	6	2F-1206(教務處內)	力霸 806A+RO	110/V	108/7						0	0	0	0	18	
	7	2F-1205(輔導室後走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	5	
	8	2F-1201(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	14	
	9	3F-1308(校長室後陽台)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	8	
	10	3F-1307(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
	11	3F-1306(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	21	
	12	3F-1301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	8	
	13	4F-1401(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	5	
	14	5F-1502(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	100/6						0	0	0	0	8	
行政大樓	15	B1-3B11(辦公室房間)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	28	
	16	1F-3102(進修主任室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	10	
	17	2F-3201(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	15	
	18	3F-3301(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	18	
	19	3F-3303(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	7	
	20	4F-3403(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	11	
資訊大樓	21	1F-4103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	11	
	22	2F-4201(資訊中心)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	13	
	23	2F-4203(辦公室)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	23	
	24	2F-4204(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	21	
	25	3F-4304(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	18	
	26	5F-4501(走廊)	豪星 3187+RO	110/V	102/6						0	0	0	0	5	

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保養人: 王 曉 明

客戶簽章: 3/8/12

* 濾心代碼

1->PP5U" 濾芯

2->大 T33 活性碳濾心

3->PP1U" 濾芯

4->RO 膜管

5->小 T33 後置活性碳

高雄市立海青高級工商職業學校飲水設備保養記錄表

☒巡檢保養 ☐更換濾心

日期: 112年 5月 21日

地點	編號	位置	廠牌/型號	電壓	年份	濾心更換日期					機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	TDS	備註
						1	2	3	4	5						
美 工 大 樓	27	1F-5103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	17	
	28	2F-連接走廊	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	12	
	29	2F-5205(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	23	
	30	3F-5301(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	25	
	31	4F-5401(走廊)	鑫泉 1000+RO	110/V	105/9						0	0	0	0	11	
營 建 大 樓	32	1F-6103(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	19	
	33	2F-6202(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
	34	2F-6204(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	6	
	35	3F-6305(走廊)	豪星 1688+RO	110/V	111/2						0	0	0	0	12	
	36	4F-6403(走廊)	樂泉 800+RO	110/V	104/11						0	0	0	0	23	
電 子 大 樓	37	1F-7103(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	18	
	38	2F-7201(辦公室)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	12	
	39	2F-7203(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	12	
	40	4F-7401(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	8	
實 習 大 樓	41	1F-B104(走廊)	豪星 3187+RO	110/V	97/9						0	0	0	0	12	
	42	2F-B202(走廊)	豪星 1688+RO	220/V	111/2						0	0	0	0	22	
	43	3F-B302(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	8	
	44	4F-B403(走廊)	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	4	
活 動 中 心	45	B1-車道旁	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	21	
	46	3F-樓梯陽台	豪星 1688+RO	110/V	111/2						0	0	0	0	13	
	47	3F-辦公室內陽台	樂泉 1000+RO	220/V	102/4						0	0	0	0	28	
室 內 設 計	48	2F-8201(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	20	
	49	3F-8301(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	24	
	50	3F-8302(辦公室)	鑫泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	26	
	51	4F-8401(走廊)	樂泉 1000+RO	110/V	102/4						0	0	0	0	21	
陶 瓷 室	52	3F-走廊	樂泉 1000+RO	110/V	107/5						0	0	0	0	18	
傳 達 室	53	1F-傳達室內房間	豪星 3187+RO	110/V	98/11						0	0	0	0	7	

鑫泉事業有限公司

電話: 07373-6758

保 養 人:

客戶簽章:

